

彰化縣花壇鄉華南國民小學班級冷氣使用及管理實施辦法

中華民國 111.4.26 訂立

中華民國 111.5.10 會議討論通過

中華民國 112.2.14 會議修正通過

中華民國 112.6.20 會議修正通過

中華民國 113.8.29 會議修正通過

一、依據：

彰化縣政府 111 年 4 月 8 日府教國字第 1110130471 號函頒佈「彰化縣公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」於召開 111 年 4 月 26 日第一次「冷氣電費及使用規範審議小組」會議，決議訂定。

二、組織：

「教室冷氣使用管理小組」由校長擔任召集人，並由家長會長、教導主任、總務主任、輔導主任、會計主任及教師代表 1 人，共 7 人組成（教師代表由教室編號逐次輪替），協助總務處辦理教室冷氣機相關業務。

三、目的：

- （一）提供學生舒適學習環境並有效使用冷氣，提高教學效能。
- （二）培養「節約能源」觀念，落實環境教育、珍愛地球。
- （三）妥善管理冷氣空調設備，有效使用能源、愛物惜物。

四、使用規範：

（一）各普通班教室內設置兩台一對一分離式冷氣、儲值卡一張及冷氣遙控器一只。

（二）學校開啟冷氣，以於學期間，室內溫度超過攝氏 28 度以上、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標(AQI)長時間處於或高於紅色警示等時機為原則。

（三）任課教師進行班級學生教學活動，經考量學生狀態後判斷需開啟冷氣時，將冷氣專用儲值卡插入讀卡機方可啟動電源使用，使用時請設定適宜之溫度(26℃~28℃)並輔以電扇運轉，請勿低於 26℃，避免室內外溫差過大，以維護學生身體健康；冷氣使用時，進出教室應隨手關門。

（四）學生到科任教室進行教學活動，需攜帶儲值卡至科任教室方得開啟科任教室冷氣。

（五）教室冷氣應減少開關次數，避免造成冷氣及壓縮機過度重啟之損害及耗電。但班級學生離開教室達一節課(含)以上者，應關閉教室冷氣電源。

（六）學生於戶外或體育課後，返回教室應擦乾汗水再開冷氣。

（七）為避免同時間啟動冷氣電力，導致需量超出契約容量，北棟頂樓及西棟教室因日曬時數長，當日開啟冷氣以「學生在校作息時間」任課教師考量學生狀態判斷為原則，各樓層則以 09:30-16:00 開啟冷氣為原則，實際仍以任課教師考量學生狀態為是否開啟冷氣之依據。

（八）冷氣運轉時，為保持教室內空氣流通，應遵循以下原則：

1. 教室於平常上課冷氣使用期間無需開窗，惟於每節下課時建議將教室冷氣轉換為送風模式，並於教室對角各開啟一扇窗(至少 15 公分)，以促進空氣流通。
2. 疫情期間或有疑似群聚傳染病情形，其冷氣使用原則如下：
 - (1) 疫情期間使用冷氣時，建議於教室對角處各開啟一扇窗(至少 15 公

分)，以促進空氣流通，並於每節下課將班級冷氣轉換為送風模式。

- (2) 班級發生疑似群聚傳染疾病時，建議打開窗戶加強通風，盡量以不使用冷氣為原則，並指導學生良好衛生習慣。

五、管理方式

(一) 自 111 年度起，本校於縣府所補助電費月份所定之「學生在校作息時間」內使用冷氣所衍生電費及維護費，不得向學生收取費用，

(二) 冷氣儲值卡及遙控器之配發，以學期為原則由總務處配發，由導師妥善保管。

(三) 學校平日課後或暑期期間辦理學生相關學習活動，使用時機同本辦法第四條規範。若後續制定相關學生使用者付費機制者，收取電費不得逾當年度補助電費之設算基準(含加成後額度)；倘需向學生收取費用者，應訂有相關退費辦法及針對弱勢學生分期繳納機制，惟標準不得低於彰化縣《公私立國民中小學學生雜費及各項代收代辦費收支辦法》相關規定。

(四) 本校電費計價費率依【彰化縣公立公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項】計算後無條件捨去法取到小數點第一位。

(五) 學生正常作息時間內產生之冷氣電費如因補助電費不足，優先以本校太陽能回饋金或自籌經費支應。

(六) 對於課後及暑期倘有教育部國民及學前教育署補助之課後照顧、學習扶助、夏日樂學等計畫，其冷氣電費納入各該計畫經費額外補助或使用者付費原則。

(七) 如冷氣使用途中發生故障、漏水、漏電現象時，請通知總務處聯絡廠商派人維修。如為人為不當使用或蓄意破壞，則須追究相關賠償責任。

六、112 年 2 月 14 日第三次「冷氣電費及使用規範審議小組」會議增列「彰化縣花壇鄉華南國民小學班級冷氣使用及管理實施辦法」如下：

(一) 儲值卡遺失補發費用上限額度為 100 元/張。

(二) 遙控器遺失補發費用上限為 600 元或依市價照價賠償。

七、冷氣電費結餘款得用於學校各項設施設備改善及電氣檢驗。

八、本校另規劃辦公室、行政辦公室等冷氣使用空間，供有冷氣使用需求之教師於無課務或課後時間集中備課使用。

九、本辦法經「冷氣電費及使用規範審議小組」審議，陳請校長核准後據以實施，修正時亦同。

承辦人

主計主任

校長

